

[illegible]

(MEZANINO (ILUM+TUGS))

Caboado 6x25
18 m (100% em)

20 A

20 A

Ilum e Tugs mezanino

QD7 3300 W TUGS ESTAB-NO BREAK

Tensão Estabelecida (V)

Umax	330 V
Umin	330 V

QD07 3324 W

QD13 11 A

QD18 (EVAP + RECIRC. AR PAV MEZANINO)
(2420 W)

6 A DR
10 A DR

(850 W) T₁ (Evaporador)
2.5

(1570 W) T₂ (Evaporador+ RECIRC)
2.5

QD17 (ILUM e tugs mezanino)
(3524 W)

6 A
6 A
6 A
6 A
6 A
10 A DR

(252 W) S₁ (ILUMINAÇÃO PLENÁRIO)
1.5

(126 W) S₂ (ILUMINAÇÃO PLENÁRIO)
1.5

(126 W) S₃ (ILUMINAÇÃO)
1.5

(1142 W) S₄ (ILUMINAÇÃO)
1.5

(378 W) S₅ (ILUMINAÇÃO)
1.5

(1500 W) S₆ (TUG)
2.5

QD19 (MEZANINO (ILUM+TUGS))
(6824 W)

20 A

QT2 (TUGS ESTAB.-NO BREAK)
(3300 W)

220 V
6 A DR
16 A DR

(400 W) S₁ (TUG)
2.5

(2900 W) S₂ (TUG)
6

GRAMAS MULTIFILAR
A 1 : 75

OD17 (Ilum e tugs mezanino)

Conduto 850 x 10
180(161 mm²)

20 A

10 A

ILUMINAÇÃO PLENEIRO 252 W 1

ILUMINAÇÃO 126 W 3

ILUMINAÇÃO PLENEIRO 126 W 2

4 1142 W ILUMINAÇÃO

5 378 W ILUMINAÇÃO

8 1500 W TUG

Potência Instalada (W)

TUG	ILUMINAÇÃO
1500	1142
1500	378

QD18 (EVAP + REGICAR PAV MEZANINO)

Conduto g1*
180(161 mm²)

13 A

6 A

Evaporador 850 W 1

2 1570 W Evaporador + REGICAR

Potência Instalada (W)

EVAPORADOR + REGICAR
1570
1570

QD19 (MEZANINO (ILUM+TUGS))

Conduto g1*
180(161 mm²)

20 A

10 A

TUG 400 W 1

2 3300 W TUG

Potência Instalada (W)

TUG
3300
3300

QD20 (MEZANINO (ILUM+TUGS))

Conduto g1*
180(161 mm²)

20 A

10 A

Ilum e tugs mezanino 3524 W QD17

QD20 3300 W TUGS

Potência Instalada (W)

TUGS
3300
3300

Legenda	
	Bloco autotransformador, tensão de 2,20kV no piso
	Interruptor geral simples 3 fazeas - 1,50m no piso
	Interruptor simples 2 fazeas - 1,50m no piso
	Interruptor simples 2 fazeas - 1,50m no piso
	Interruptor simples 3 fazeas - 1,50m no piso
	Luminária p/ amp. compacta diodo - emborif
	Luminária p/ amp. incand. decorativa tucas - parede
	Luminária p/ amp. led, balcão, balcão
	Quadro de distribuição - emborif a 1,50m do piso
	Quadro metálico x transformador
	Tomada RJ45 - 0,30m no piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+V 10 A a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+V 20 A a 2,20m do piso
	Tomada telefônica 6P a 0,30m no piso
	Tomada universal 2P+V a 1,50m do piso
	Tomada universal 2P+V no piso

PROJETAISTA: ENGº CIVIL THIAGO JOSÉ MOUSINHO DO RÉGO-REGA 16027556-04 EMPRESA : 2M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ 22.238.166/0001-23			
FOLHA P7 /12	PROJETO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA LOCAL: RUA DAS TRINÇEIRAS, QD 18, LOTE 396, CENTRO,JOÃO PESSOA/PB PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA		
	DESENHO	DATA:	VERSÃO
	20/07/2023	ENGº CIVIL THIAGO J.MOUSINHO	05
	INSCRIÇÃO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
CREA	16027556-04	ENGº CIVIL THIAGO J.MOUSINHO DO RÉGO	